

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NACIONAL PRODECH/CICH/03/2022

JUNTA DE ACLARACIONES.

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NACIONAL NÚMERO PRODECH/CICH/03/2022, RELATIVA A: LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA II EN EL EDIFICIO DENOMINADO ARCHIVO Y REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTO, AMBOS UBICADOS EN LA AVENIDA WILLIAM SHAKESPEARE # 163 EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

I.- De conformidad con lo establecido en los artículos 40 fracción XII, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, siendo las 11:00 horas del 3 de junio del 2022, se celebra la Junta de Aclaraciones de la Licitación de Obra Pública Nacional **PRODECH/CICH/03/2022** en las Oficinas de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, ubicadas en Avenida William Shakespeare # 163 del Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, Chih., C.P. 31136.

II.- El acto se encuentra presidido por el Ing. Alejandro Jaschack Jaquez, titular del Comité Único Interdisciplinario en materia de obra pública, asistido por los siguientes funcionarios, el Ing. Saúl Alejandro Arredondo Grienssen, el Ing. Carlos Alfredo González Chávez, el C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez y la LED. Ana Gabriela Villasana García.

III.- Acuden a la presente Junta de Aclaraciones:

- **CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. de C.V.** por conducto del Ing. Osvaldo Pacheco Pérez.

IV.- De conformidad con el artículo 44 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, el Organismo no considera necesario llevar a cabo las modificaciones a la Convocatoria y Bases de la Licitación.

V.- De conformidad con el artículo 45 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se señala que, el Organismo recibió 1 solicitud(es) de aclaración(es) para la presente Junta de Aclaraciones, las cuales se responden de la siguiente manera:

La empresa denominada **CABA Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.:**

1.- En catálogo, PARTIDA 6 Sistema contra Incendio, los conceptos 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9 mencionan letrero de vinil de 35x24 cm; pero no mencionan si estos letreros serán con algún tipo de fondo en lámina de PVC o si sólo será el puro vinil tipo calca, ¿Nos pueden confirmar si sólo será calca o si tendrá algún tipo de base en PVC o aluminio o de algún otro tipo?

RESPUESTA: Los letreros son con fondo PVC de 3 Mm de espesor con sticker de vinil, fijados con cinta de doble acción en el reverso.

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NACIONAL PRODECH/CICH/03/2022**

2.- En catálogo, PARTIDA 6 Sistema contra Incendio, los conceptos del 6.3 al 6.9, para su cotización requerimos detalle de cómo serán las señales, ¿Nos podrían proporcionar algún plano con el detalle de las señales?

RESPUESTA: Los letreros deben de cumplir con las dimensiones de catálogo largo y ancho, de PVC de 3mm conforme a diseño estándar.

3.- En catálogo, PARTIDA 2 Puertas, pisos y muros interiores, para el concepto 2.2. "Puerta P2 de 1.30 m x 2.10 m metálica, con marco sencillo, bisagras, cerradura, barra antipánico horizontal al exterior y cierrapuertas sencillo, pintura primaria y acabado, según diseño de plano V-01" el plano V-01 no viene en los planos que nos fueron proporcionados junto con las bases, ¿Nos podrían proporcionar dicho plano?

RESPUESTA: La puerta mencionada se encuentra en el plano A1.03 Detalle 02 y 03 (detalle de puertas y planta de puertas) es la de acceso principal.

4.- En catálogo, PARTIDA 1 Rampa para personas con capacidades diferentes y Estacionamiento, subpartida 1.1 Preliminares, para el concepto 1.1.9, "Guarnición de concreto $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$ de sección de acuerdo a plano A2-ALMACEN ESTACIONAMIENTO (detalle A 3) delimitación de estacionamiento." el plano A2-ALMACEN ESTACIONAMIENTO no viene en los planos que nos fueron proporcionados junto con las bases, ¿Nos podrían proporcionar dicho plano?

RESPUESTA: Se encuentra en el plano A1-04 Detalle 10 (Detalle de estructura de asfalto)


5.- En catálogo, PARTIDA 2 Puertas, pisos y muros interiores, para el concepto 2.7, "Pintura vinílica lavable en muros, columnas trabes, losas, zoclos, remates. Incluye: preparación de la superficie, rebabeo y plaste necesario, marca Osel oro máxima 100% acrílica o similar en calidad..." no especifican la gama de colores o el código del color a utilizar, ¿Nos podrían proporcionar estos datos?

RESPUESTA: Color claro por definir en sitio.

6.- En catálogo, PARTIDA 10 Estructura de fachada y obra civil, para el concepto 10.7, "Suministro y colocación de lámina perforada igual a fachada existente." En plano A1-02 PLANTA ARQUITECTÓNICA ELEVACIONES Y SECCIONES, mencionan que esta lámina es perforada al 50%, pero no viene especificado el diámetro de la perforación; nosotros buscamos y para la lámina de este tipo es de 8 mm, ¿Nos podrían confirmar si este dato es el correcto?

RESPUESTA: Es correcto, las perforaciones son de 8 mm

VI.- De conformidad con los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 de la Bases de Licitación y el artículo 44 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, las modificaciones a las mismas que se realicen como consecuencia de la presente Junta de Aclaraciones, formarán parte integrante de las bases de la presente licitación, las cuales deberán ser consideradas por los licitantes para la




**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA NACIONAL PRODECH/CICH/03/2022**

elaboración de sus propuestas; siendo responsabilidad de los licitantes la obtención del acta de la presente junta, la cual se publicara al portal: <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/>.

Siendo las 11:15 horas del 3 de junio del 2022, se concluye con la Junta de Aclaraciones de la presente licitación; la cual, se firma por cada uno de los presentes en las oficinas del Organismo.

**COMITÉ UNICO INTERDISCIPLINARIO
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA**


Ing. Alejandro Jaschack Jaquez


Ing. Saúl Alejandro Arredondo Grienssen


C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez


Ing. Carlos Alfredo Gonzalez Chavez


LED. Ana Gabriela Villasana García

LICITANTES PARTICIPANTES

CABA Construcciones de Chihuahua, S.A. de C.V.:

Ing. Osvaldo Pacheco Pérez



La presente hoja de firmas 3/3 corresponde a la Junta de Aclaraciones de Licitación Pública PRODECH/CICH/03/2022 de fecha 3 de junio del 2022, celebrada en las oficinas de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.